

 CONSULTA ATA DE PREGÃO

533014.62015.4124.4357.38909082.82



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE SEDE PERNAMBUCO

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00006/2015**

Às 09:30 horas do dia 03 de setembro de 2015, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 148/2014 de 22/10/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 59335000212201542, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00006/2015. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de locação de 'No-Breaks'.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Locação de Energia Ininterrupta (Nobreak)**Descrição Complementar:** Serviço de locação de 03 (três) ?No-Breaks? para estabilização da rede elétrica que alimenta a infraestrutura de TI e a Central Telefônica da Sudene, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão nº 06/2015 e seus anexos.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor estimado:** R\$ 19.464,0000**Unidade de fornecimento:** unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 18.099,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Locação de Energia Ininterrupta (Nobreak)****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.436.873/0001-16	MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 19.464,0000	R\$ 19.464,0000	25/08/2015 17:22:53

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviço de locação de 03 (três) "No-Breaks" para estabilização da rede elétrica que alimenta a infraestrutura de TI e a Central Telefônica da Sudene, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

21.919.471/0001-78	INFOSERV TECNOLOGIA EIRELI - ME	Sim	Sim	1	R\$ 25.000,0000	R\$ 25.000,0000	03/09/2015 06:43:13
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviço de Locação de 03 (três) "No-Breaks", com potências mínimas de 6kVA, com tecnologia de dupla conversão, true online, para estabilização da rede elétrica que alimenta a infraestrutura de TI e a Central Telefônica da SUDENE

67.900.886/0001-09	MARCO AMERICo DA SILVA COMERCIO E SERVICOS - EPP	Sim	Sim	1	R\$ 30.000,0000	R\$ 30.000,0000	02/09/2015 13:48:41
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Nobreak 6kVA; Tensão de Ent.: 220V ( F+N+T ); Tol. da tensão de ent. sem descarga das bat.: ±20%; Freq. de ent.: 60 Hz; ±5%; Possib. de aliment. via grupo-gerador; Fator de pot. de ent.: maior ou igual que 0,95 (sob condições nominais); Conexão de ent.: via bornes; Protetor contra surtos e transitórios na entrada; Tensão de saída ajustável: 110V a 127V e 220V a 230V Monofásico (F, N, T); Regulação estática: ±1%; Fator de potência de saída de no mínimo: 0,8; Frequência: 60 Hz ± 0,1% free running; Forma de onda: senoidal pura; Inversor por (PWM); Distorção harmônica total na saída: menor que 4% (com carga linear); Fator de crista: 3:1 (máx); Tempo de transf.: Zero ms (on-line); Rend. Global:

maior ou igual a 84%; Isolação galvânica através de transf. isolador (mesmo na condição de bypass); Conexão de saída: via bornes; Carreg. deve ser do tipo flutuador; Possuir recarga autom. das bat. mesmo com o equip. em modo bypass; Após descarga completa, no retorno da rede, deve repor 90% da autonomia em menos de 10 horas; O carregador deve ser interno ao equip., não sendo admitidos carregadores externos; Regulação estática do Inversor: +- 1%; Regulação dinâmica: ±4% (para degrau aditivo de 100% da carga); Proteção contra subtensão e sobretensão na saída do inversor, a qual deve desligar o inversor e transferir a carga para o bypass; Desligamento do inversor por sobre temp. no conjunto de pot. e transf. para o bypass (sem interrupção); Em caso de falha do no-break, a carga deve ser transferida para o bypass; Na ocorrência de falha ou retorno da rede AC de ent., não deve haver interrupção na tensão de saída (inversor alimenta cont. a carga); Sob condições normais de operação, a saída do inversor deverá permanecer automat.e sincronizada com a rede; Possuir proteção contra sobrecarga até 120% por 20 segundos, acima de 120% transferir para o bypass, sem interrupção; Possuir proteção na ent. do circuito PFC/BOOST e na ent. do inversor; Possuir banco de bat. Est., tipo VRLA, próprias para aplicação em no-breaks, com autonomia de no mínimo 30 minutos considerando carga nominal com fator de pot. de 0,8; As bat. devem ser acondicionadas em gabinete(s) metálico(s), forn. também todos os cabos, bornes e interconexões necessários para sua operação; Os equip. deverão alertar o usuário: Ent.anormal, Sub/Sobretensão na bat., bat. em descarga, bat. descarregada, sobrecarga na saída, bypass, curto-círcuito na saída, sobre temperatura no inversor e falha; Os equip. deverão possuir as inform. em seu painel frontal: Via LCD: Tensão (ent., saída e bat.); Freq. de ent.e saída; Corrente de ent. e saída; Percentual de carga na saída; Pot. de saída (VA) e fator de pot. da carga; Temp. do inversor, data, hora e alarme ativos; Via Led's: Rede; Bateria; Inversor; Bypass; O equip. deve permitir a inibição de todos os alarmes sonoros; Temp. de func.: 0 a 40°C; Deve suportar ambientes com umidade de 0% a 95% sem condensação; Nível de ruído (frontal do equip.): menor que 60 dB, medido a um metro de distância; Possuir comunic. serial para conexão local, bem como permitir gerenciamento via protocolo de comunicação; Deverá ser fornecido software que possibilite, remotamente, monitorar e supervisionar o func. dos No-breaks usando uma rede com padrão ETHERNET; O dispositivo de comunicação deverá possuir um FIRMWARE compatível com arquitetura TCP/IP e os seguintes protocolos: SNMP, TCP/IP, HTTP, SMTP, SSL e cliente NTP; Os dados e as config. dos No-breaks devem ser visualizados em língua port., através de navegadores, como Internet Explorer, Chrome e FireFox; O software deve permitir, no mínimo, a visualização das infor: Representação Gráfica do func. do No-break contendo, infor. sobre: Ent.; Saída; Bat.; Retificador e Inversor; Conjunto de Grandezas Elétricas do No-break contendo, no mínimo, inf. sobre: Ent.: Tensão, corrente, frequência; Saída: Tensão, corrente, frequência, fator de potência ou potência aparente em VA e pot. real em watts, percentual de carga; Bat.: Tensão, corrente, percentual de carga; Temp. do Módulo Inversor; Logs do No-break: Conjunto de eventos que ocorreram com o No-break no mínimo 100 registros; Logs do Dispositivo de comunicação: Conj. de eventos que ocorreram com o dispositivo de comunicação; O software fornecido deverá permitir as funções: Monitoramento local (servidor) ou remoto (cliente); Envio de e-mail via SMTP: para até 9 mensagens diferentes (Falhou rede, voltou rede, bateria baixa, shutdown, bypass, nível de carga crítica, temp. do inversor, falha na comunicação e medidor de consumo de energia na saída do nobreak. Mensagens Pop'up: enviar 6 avisos (faltou rede, voltou rede, bat. baixa, nível de carga crítico ou sobrecarga, em bypass e temp. do inversor acima de 36°). Shutdown: em sistema Windows e Linux. Ter opção para shutdown escalonado aumentando a aut. para as cargas mais críticas. MARCA: MECANOFRÁFICA.MODELO: EA 9006 II

10.381.430/0001-54 DIAS & DIAS Sim Sim 1 R\$ 32.440,0000 R\$ 32.440,0000 02/09/2015 10:35:05  
 COMERCIO E SERVICOS DE EDIFICACOES LTDA - M

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviço de locação de 03 (três) ?No-Breaks? para estabilização da rede elétrica que alimenta a infraestrutura de TI e a Central Telefônica da Sudene, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão nº 06/2015 e seus anexos

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 32.440,0000	10.381.430/0001-54	03/09/2015 09:30:08:223
R\$ 30.000,0000	67.900.886/0001-09	03/09/2015 09:30:08:223
R\$ 25.000,0000	21.919.471/0001-78	03/09/2015 09:30:08:223
R\$ 19.464,0000	09.436.873/0001-16	03/09/2015 09:30:08:223
R\$ 19.400,0000	09.436.873/0001-16	03/09/2015 09:37:23:820
R\$ 30.000,0000	10.381.430/0001-54	03/09/2015 09:38:48:270
R\$ 19.300,0000	67.900.886/0001-09	03/09/2015 09:44:58:673
R\$ 19.399,0000	21.919.471/0001-78	03/09/2015 09:45:01:770
R\$ 19.299,0000	21.919.471/0001-78	03/09/2015 09:45:27:037
R\$ 19.100,0000	09.436.873/0001-16	03/09/2015 09:45:39:680
R\$ 19.000,0000	67.900.886/0001-09	03/09/2015 09:46:22:527
R\$ 18.900,0000	09.436.873/0001-16	03/09/2015 09:47:01:630
R\$ 18.800,0000	67.900.886/0001-09	03/09/2015 09:47:40:827
R\$ 18.799,9500	21.919.471/0001-78	03/09/2015 09:48:51:677
R\$ 18.700,0000	67.900.886/0001-09	03/09/2015 09:49:53:710
R\$ 18.699,9500	21.919.471/0001-78	03/09/2015 09:50:24:377
R\$ 18.500,0000	67.900.886/0001-09	03/09/2015 09:51:12:030
R\$ 18.500,0000	09.436.873/0001-16	03/09/2015 09:51:18:560
R\$ 18.400,0000	09.436.873/0001-16	03/09/2015 09:51:40:177
R\$ 18.300,0000	67.900.886/0001-09	03/09/2015 09:52:28:040
R\$ 18.299,9500	21.919.471/0001-78	03/09/2015 09:57:42:960
R\$ 18.100,0000	67.900.886/0001-09	03/09/2015 09:58:15:080

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Aberto	03/09/2015 09:32:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	03/09/2015 09:54:32	Batida iminente. Data/hora iminência: 03/09/2015 10:14:32.
Encerrado	03/09/2015 10:15:37	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2015 10:21:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.436.873/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2015 10:56:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.436.873/0001-16.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2015 10:59:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.436.873/0001-16.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/09/2015 11:09:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.436.873/0001-16.
Aceite	03/09/2015 15:11:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.436.873/0001-16, pelo melhor lance de R\$ 18.099,0000.
Habilitado	03/09/2015 15:12:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 09.436.873/0001-16

**Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Pregoeiro	03/09/2015 09:33:15	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos iniciando o Pregão nº 06/2015.
Pregoeiro	03/09/2015 09:35:26	Srs. Licitantes, podem enviar os seus lances.
Sistema	03/09/2015 09:54:32	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:14 de 03/09/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	03/09/2015 09:55:26	Srs. Licitantes, informo que a sessão está na fase de iminência. Em alguns minutos, entrará no aleatório, por isso deem seus lances.
Sistema	03/09/2015 10:02:03	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:14 de 03/09/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2015 10:02:28	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:14 de 03/09/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2015 10:02:35	O(s) Item(ns) 1 está(ão) em iminência até 10:14 de 03/09/2015, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	03/09/2015 10:15:45	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	03/09/2015 10:21:07	Para MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME - Sr. Licitante, de acordo com o item 7.7 do Edital do Pregão nº 06/2015, favor enviar a proposta para o item 1, adequada ao lance vencedor, através do sistema Comprasnet, nos moldes do Anexo II do Edital em questão. O prazo máximo para envio será de 1 (uma) hora.
Sistema	03/09/2015 10:21:17	Senhor fornecedor MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.436.873/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	03/09/2015 10:43:00	Para MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME - Sr. Licitante, qualquer problema no envio da documentação, favor comunicar via chat.
Sistema	03/09/2015 10:56:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.436.873/0001-16, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	03/09/2015 10:59:59	Senhor fornecedor MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.436.873/0001-16, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	03/09/2015 11:09:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.436.873/0001-16, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	03/09/2015	Srs. Licitantes, informamos que iremos suspender a sessão do Pregão nº 06/2015,

	11:14:48	para que a área técnica possa analisar a proposta e a documentação de habilitação encaminhada pela empresa que ofereceu o menor lance. Retomaremos a sessão hoje (03/09/2015), às 15h.
Pregoeiro	03/09/2015 15:08:34	Srs. Licitantes, boa tarde. A sessão do Pregão nº 06/2015 foi reaberta.
Pregoeiro	03/09/2015 15:10:06	Informo que a proposta e a documentação de habilitação enviadas pela empresa que ofereceu o menor lance para o Pregão nº 06/2015, a MG Comércio e Serviços de Informática Eireli-ME, foram analisadas e aceitas pela área técnica e pela Comissão do Pregão, uma vez tais documentos estão de acordo com o exigido no instrumento editalício.
Pregoeiro	03/09/2015 15:11:16	Portanto, iremos aceitar e habilitar a proposta para a empresa MG Comércio e Serviços de Informática Eireli-ME. Informamos também que, de acordo com o item 8.7 do Edital do Pregão nº 06/2015, a empresa habilitada deverá enviar a documentação em original, conforme orientação constante no citado item, para análise, no prazo de 3 (três) dias úteis.
Sistema	03/09/2015 15:12:12	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	03/09/2015 15:48:59	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 03/09/2015 às 16:18:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	03/09/2015 11:16:19	Previsão de Reabertura: 03/09/2015 15:00:00. Motivo: A suspensão administrativa ocorrerá para que a área técnica possa analisar a proposta e a documentação de habilitação encaminhada pela empresa que ofereceu o menor lance.
Reativado	03/09/2015 15:06:43	
Abertura de Prazo	03/09/2015 15:12:12	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	03/09/2015 15:48:59	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 03/09/2015 às 16:18:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:22 horas do dia 03 de setembro de 2015, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JULIANA DE MELO ALBUQUERQUE BRASIL  
**Pregoeiro Oficial**

CAMILA LEANDRO DE SOUZA  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

